
| PROJEKT: | GRAD VRBOVEC<br>ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU | Dippold & Gerold<br>HIDROPROJEKT 91<br>D.o.o. za projektiranje<br>HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510 |
|---|---|---|

M 1:50

TLOCRT




Glavni projektant:





D. Štrbenac, dipl.ing.građ.

Projektant:





M. Novotny, mag.ing.aedif.

PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2




DN 500 α=11,25° PN=1,5 bara $б_{dop}$=100 kN/m²

| BETON | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klasa betona | širina rova [m] | L [m] | H [m] | Volumen betona [m³] |
| C 25/30 | 1,30 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTITOR: | VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.<br>Vrbovec, Kolodvorska 29 | Projektant: | Davor Štrbenac, dipl.ing.građ. | BROJ PROJEKTA: | 2784 |
| | | Projektant suradnik: | Mladen Novotny, dipl.ing.građ. | DATUM: | 07/2015 |
| NACRT: | BETONSKO UPORIŠTE VERTIKALNOG LOMA KOLEKTORA L9 I L22 | | | PRILOG: | 14.4.8 |